



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ

NR. 718 data 18.03.2021



Nr. înregistrare: 857 /a data recepției 15.03.2021 ora 14:00

INFORMAȚII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă

Beneficiar/Solicitant: SPAC, Ciumani,

Locul prelevării: Ciumani, les.statie, prelevat de către Ordog Tunde, reprez.DSP

Data de: 15.03.2021 ora 09:55

Felul (tipul) probei: Apă potabilă (de consum)

Sursa: Instalație centrală rețea clorinată

Scopul determinării: Monitorizare audit (contra cost)

Volum probă: 500 ml; ; Durata de transport: 120 min.; Recipient furnizat de DSP

INFORMAȚII FURNIZATE DE LABORATOR: Temperatura probei la recepție: 6 gr.C
Starea probei la recepție: corespunzătoare
Periada analitică: 15.03.2021 - 18.03.2021

Caracteristici	Valoare admisă Legii 458/2002	Valoare determinată	U.M.	Metoda de determinare
1. Nr.de colonii la 22 °C	(x)	0	ufc/ml	SR EN ISO 6222:2004,PS-LDM-06
2. Nr.de colonii la 37 °C	(x)	0	ufc/ml	SR EN ISO 6222:2004,PS-LDM-06
3. Bacterii coliforme	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
4. Escherichia coli	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
5. Enterococi	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002,PS-LDM-0
6. Clostridium perfringens	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 14189:2017,PS-LDM-06

OBSERVAȚII: (x) = Nici o modificare anormală conform Legii nr.458/2002. Ufc = unități formatoare de colonii.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parțială a buletinului de analiză este interzisă.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport și informații furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

Autorizat:

Dr.Krausz Tibor

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR
medic primar
laborator clinic
C.P. 850244

Verificat:

Mészáros Ildikó, biolog dr.

Executat:

Tamás Emese, chimist