



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ HARGHITA**  
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1  
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142  
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro  
www.dspharghita.ro

**LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC**

**BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ**

**NR. 841 data 01.04.2021**



Nr. înregistrare: 1029 /a data recepției 29.03.2021 ora 15:00

**INFORMAȚII FURNIZATE DE CLIENT:**

**Date de proveniență probă**

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, ,

Locul prelevării: Ciumani, les.statie, prelevat de către Kollo Istvan

Data de: 29.03.2021 ora 06:10

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Instalatie centrală rețea clorinată

Scopul determinării Monitorizare de control (contra cost)

Volum probă: 250 ml; ; Durata de transport: 120 min.; Recipient furnizat de DSP

**INFORMAȚII FURNIZATE DE LABORATOR:** Temperatura probei la recepție: 4 gr.C  
Starea probei la recepție: corespunzătoare  
Periada analitică: 29.03.2021 - 01.04.2021

Caracteristici	Valoare admisă Legii 458/2002	Valoare determinată	U.M.	Metoda de determinare
1. Nr.de colonii la 22 °C	(x)	0	ufc/ml	SR EN ISO 6222:2004,PS-LDM-06
2. Nr.de colonii la 37 °C	(x)	0	ufc/ml	SR EN ISO 6222:2004,PS-LDM-06
3. Bacterii coliforme	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
4. Clostridium perfringens	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 14189:2017,PS-LDM-06

OBSERVATII: (x) = Nici o modificare anormala conform Legii nr.458/2002. Ufc = unități formatoare de colonii.

**Avertisment:**

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parțială a buletinului de analiză este interzisă.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport și informații furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

**Autorizat:**

Dr.Krausz Tibor

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR  
medic primar  
laborator clinic  
Cod: 860244

**Verificat:**

Mészáros Ildikó, biolog dr.

MÉSZÁROS ILDIKÓ  
Biolog dr.  
specialist microbiologie sanitară  
cod: 860033

**Executat:**

Tamás Emese, chimist

Tamás